

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Загустайский детский сад «Одон»**

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ Загустайский
детский сад «Одон»

 Н.Б. Потеева

« 15 » сентября 2020 г. Приказ № 64



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и предоставляемых услуг
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
Загустайский детский сад «Одон»**

у.Загустай

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения**

Часть 1

1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
№ № п/ п	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта доступности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПР (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МБДОУ Загустайский детский сад «Одон»	671463, Республика Бурятия, Кижингинский район, у.Загустай, ул.Школьная, 2		МБДОУ Загустайский детский сад «Одон»	государственная	Комитет по социальной политике МО «Кижингинский район» Отдел образования	Воспитание и развитие детей дошкольного возраста	Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет	Инвалид Синдром Дауна	да

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел – объекты образования

3 раздел – объекты социальной защиты населения

4 раздел – объекты физической культуры и спорта

5 раздел – объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел – объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения**

Часть 2

3. Состояние доступности объекта				4. Управленческое решение					
№ № п/п	Вариант обустройства объекта	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов)	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации	Планный период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Дата контроля	Результаты контроля	Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Б	ДУ	<p>Нуждаемость адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - входа (выхода в здание); - путей движения внутри здания; - зон целевого назначения; - санитарно-гигиенических помещений; - информации на всех зонах 	<p>Капитальный ремонт</p> <p>Ремонт крыльца и пандуса.</p> <p>Устройство рельефной контрастно-окрашенной поверхности на участках пола перед поворотом и перед дверями.</p> <p>Оборудование комнат тревожными кнопками.</p> <p>В санитарно-гигиенических помещениях:</p> <p>Устройство тактильной направляющей</p>	2020-2022	Полная доступность для всех МГН	20.12.2022	Полная доступность для всех МГН	25.11.2020

				полосы. Устройст во сигналов. Устройст во опорных поручней возле унитазов и раковин.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ Загустайский
детский сад «Одон»
Потева Н.Б.
«15» сентября 2020 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Загустайский детский сад «Одон»
- 1.2. Адрес объекта 671463, Республика Бурятия, Кижингинский район, у. Загустай, ул. Школьная, 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 499 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта частично 2013 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального 2020-2022 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Загустайский детский сад «Одон»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671463, Республика Бурятия, Кижингинский район, у. Загустай, ул. Школьная, 2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) КСП МО «Кижингинский район» Отдел образования
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12 тел. 8(30141)32-3-79

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг социальное воспитание и развитие детей
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушения зрения, нарушения слуха, нарушениями умственного развития Ребенок инвалид синдром Дауна
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50 и более 70 мест
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 5 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет нет*

3.2.5. информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная, нет нет*

3.2.6. перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения не возможны- организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения не возможны- организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	ТР и КР

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт, (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Заведующий по АХЧ Ринчинова Валентина Нимбуевна

(подпись, ФИО, должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Утверждаю:
Начальник ОСЗН
по Кижингинскому району
Балданова З.Г.
«15» сентября 2020г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

МБДОУ Загустайский детский сад «Одон»
(Наименование территориального
образования субъекта РФ)

«15» сентября 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Загустайский детский сад «Одон»
- 1.2. Адрес объекта 671463, Республика Бурятия, Кижингинский район, у. Загустай, ул. Школьная, 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 499 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4126 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта частично 2013 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального 2020-2022 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Загустайский детский сад «Одон»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671463, Республика Бурятия, Кижингинский район, у. Загустай, ул. Школьная, 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 5 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается		
2	Вход (входы) в здание	КР		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР		
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	КР		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается		

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Территория прилегающая к зданию (не нуждается). Вход в здание, Комплексное переоборудование для МГН. Требуется ремонт, установка пандуса на входе и выходе. Пути движения внутри здания (расширение дверных проемов). Зона целевого назначения (расширение дверных проемов в групповые комнаты и туалеты). Санитарно-гигиенические помещения (привести объект в соответствии требованиям доступности: расширение дверных проемов. Установка санузла для МГН. Установка раковины для МГН. Установка дополнительных поручней). Система информации и связи (установка тактильных

табличек и направляющих полос, установка кнопок вызова обслуживающего персонала). Пути движения к объекту (не нужны).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2020-2022 гг.

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная доступность для всех МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): требуется

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(Наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата «Жить вместе» 25.11.2020

(наименование сайта, портала)

**I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ Загустайский детский сад «Одон» 671463, Кижингинский район, у. Загустай, ул. Школьная, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует информация об объекте	все	Оборудовать доступными элементами информации об объекте	Орг
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Устройство тактильных средств на покрытие пешеходных путей	КР
1.3	Лестница (наружная)	нет			Отсутствует		нет	
1.4	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	О,К	установка	ТР
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствует знак парковки для инвалидов	О,К	Установить знак парковки для инвалидов	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД			ТР КР

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей, элементы информации об объекте, нет парковки для автомобилей инвалидов.

**I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ Загустайский детский сад «Одон» 671463, Кижингинский район, у. Загустай, ул.Школьная, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют тактильные напольные указатели перед лестницей	СГ	Перед открытой лестницей предупредительные тактильные указатели за 0,8-0,9 м шириной 0,3-0,5 м	
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Глубина входной площадки не соответствует требованиям		Глубина не менее 1,2 (при открывании двери от себя) Не менее 1,5 (при открывании двери на себя) Ширина не менее 1,5 м	
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствует кнопка вызова помощи и рельефный контрастный знак «Вызов помощи»		Установить кнопку вызова помощи и рельефный контрастный знак «Вызов помощи»	
2.5	Тамбур	есть			Ширина тамбура не соответствует требованиям		Размеры тамбуров - глубина не менее 1,8 м - ширина не менее 2,2 м	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход) в здание	ВНД			ТР и КР

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: отсутствует пандус, на входной площадке недостаточно места для разворота кресла-коляски, наружная лестница не приспособлена для слепых и слабовидящих-отсутствуют предупредительные и тактильные средства перед препятствием, отсутствует кнопка вызова помощи.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ Загустайский детский сад «Одон» 671463, Кижингинский район, у. Загустай, ул. Школьная, 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами)		Установить предупредительную информацию о препятствии	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Не дублируется рельефными знаками (шрифтом Брайля)		Информирующие обозначения помещений: рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м дублирование рельефными знаками	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания	ВНД все			

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: отсутствуют тактильные средства информации о препятствиях.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ Загустайский детский сад «Одон» 671463, Кижингинский район, у. Загустай, ул.Школьная, 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не дублируется рельефным и знаками (шрифтом Брайля)		Информирующие обозначения помещений: рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м дублирование рельефными знаками	
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны целевого назначения издания	ВНД все			
----------------------------------	---------	--	--	--

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: отсутствуют тактильные средства информации о препятствиях, отсутствуют звуковые и световые средства информации.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ Загустайский детский сад «Одон» 671463, Кижингинский район, у. Загустай, ул.Школьная, 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствует установка поручений Отсутствуют информирующие обозначения помещений не продублированы рельефными знаками (шрифтом Брайля) Отсутствует кнопка вызова помощи и рельефный контрастный знак «Вызов помощи»	все	Установить поручни Установить кнопку вызова помощи и рельефный контрастный знак «Вызов помощи»	
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОСИ
	ВНД			

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: отсутствует поручни, отсутствуют информирующие обозначения рельефными знаками (шрифтом Брайля), отсутствует кнопка вызова помощи.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ Загустайский детский сад «Одон» 671463, Кижингинский район, у. Загустай, ул. Школьная, 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	Нет						
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствует система средств информации об опасности, они должны быть комплексными для всех категорий инвалидов и соответствовать ГОСТ Р 51671, НПБ 104		Установить система средств информации об опасности, они должны быть комплексными для всех категорий инвалидов и соответствовать ГОСТ Р 51671, НПБ 104	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Отсутствует система средств информации об опасности.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на ---.

Поэтажные планы, паспорт БТИ А на 6 л.

Б на 5 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) ---

Руководитель рабочей группы:

Председатель Глава МО «Чесанский сомон»
Галданов Ч.Б., председатель комиссии

Председатель комитета по инфраструктуре МО «Кижингинский район»
Балданов В.А., заместитель председателя комиссии

Члены рабочей группы:

Начальник ОСЗН по Кижингинскому району Балданова З.Г.

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Председатель Кижингинского районного ЕРО ВОИ

Представители организации, расположенной на объекте
Заместитель председателя КСП МО «Кижингинский район» начальник отдела
образования

Башенхаева С.Н.

Управленческое решение согласовано «15» сентября 2020 г.



Утверждаю:
Начальник ОСЗН по
Кижингинскому району
З.Г. Балданова
«15» сентября 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ Загустайский детский сад «Одон»
- 1.2. Адрес объекта 671463, Республика Бурятия, Кижингинский район, у. Загустай, ул. Школьная, 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 499 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4126 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта частично 2013 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Загустайский детский сад «Одон», у. Загустай, Кижингинского района, Республики Бурятия.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671463, Республика Бурятия, Кижингинский район, у. Загустай, ул. Школьная, 2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Комитет по социальной политике МО Кижингинский район» Отдел образования.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12 тел.: 8(30141)32 – 3-

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- Сфера деятельности образование
правоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- Виды оказываемых услуг: воспитание и развитие детей дошкольного возраста
- Формы оказания услуг на объекте
на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 7 лет
- Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды.
- Информационная мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, информационная способность 70 мест

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 3 м.

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** о состоянии доступности ОСИ: Территория прилегающая к зданию ДП-В (не нуждается). Вход в здание ДП-И (Комплексное

переоборудование для МГН. Требуется ремонт, установка пандуса на входе и выходе, расширение дверных проемов). Пути движения внутри здания ДП-И (Расширение дверных проемов в коридорах). Зона целевого назначения ДП-И (Расширение дверных проемов в групповые комнаты, туалеты). Санитарно-гигиеническое помещение ДП-И (Привести объект в соответствии требованиям доступности: расширение дверных проемов, установка санузла для МГН, установка раковины для МГН, установка дополнительных поручней. Система информации и связи (Установка тактильных табличек и направляющих полос, установка кнопок вызова обслуживающего персонала). Пути движения к объекту (не нуждаются).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020 – 2022 г.г.

в рамках исполнения _____ по плану

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ: полная доступность для всех МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с КСП МО «Кижингинский район» работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры): требуется.

1. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации: требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата да.

Жить вместе

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от «15» сентября 20__20__ г.,
2. Акта обследования объекта: № _____ от «15» сентября 20__20__ г.
3. Решения Комиссии

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения**

на территории на 2020 г.

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МБДОУ Загустайский детский сад «Одон»	671463, Республика Бурятия, Кижингинский район, у. Загустай, ул. Школьная, 2		ТР КР	ПС Д ТР КР	Полная доступность для всех МГН			Заведующий Потеева Н.Б.	12.12.2022 г.

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ.

Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – “Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта” Паспорта ОСИ.

Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

Указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г Инвалиды с нарушениями слуха

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)

С Инвалиды с нарушениями зрения

У Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП Доступно полностью

ДП-В Доступен полностью всем

ДП-И Доступен полностью избирательно

ДЧ Доступно частично

ДЧ-В Доступен частично всем

ДЧ-И Доступен частично избирательно

ДУ Доступно условно

«ВНД» Временно недоступно

«Х» Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта

(формы о б с л у ж и в а н и я)

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника,
услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

«ТСР» Технические средства реабилитации

«МГЦ» Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)