



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 37-34-85; 37-34-86; 37-34-74; E-mail: und-03@mail.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА
671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Кижингинская, д. 1 «б»
тел.: (30141)32-3-46

ПРЕДПИСАНИЕ № 15/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 27 » апреля 20 21 г.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

«Загустайский детский сад «Одон»

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

671463, Республика Бурятия, Кижингинский район, у. Загустай, ул. Школьная, 2

(ОГРН 1030301050075, ИНН 0310005552)

Заведующему Потеевой Надежде Базарсадаевне

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 26 декабря 2008 г., № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре", планом проведения плановых проверок на 2020 год, утвержденным начальником

Главного управления МЧС России по Республике Бурятия генерал-майором внутренней службы Марковым А.А., распоряжением от 24 марта 2021 г., № 15 Начальника Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кижингинского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главного государственного инспектора Кижингинского района Республики Бурятия по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Кузнецова Евгения Николаевича

в период с « 31 » марта 20 21 г. по « 27 » апреля 20 21 г.

проведена плановая проверка подполковник внутренней службы

(фамилия, инициалы,

Кузнецовым Евгением Николаевичем, начальником Отделения надзорной деятельности и

должность должностного лица

профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главным государственным

инспектором Кижингинского района по пожарному надзору)

совместно с: Заведующим МБДОУ «Загустайский детский сад «Одон» Потеевой Надеждой Базарсадаевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<p>Не произведены в западной части здания детского сада ремонт с заменой электропроводов с поврежденной изоляцией на электропровода с изоляцией из негорючих материалов или защищенными (покрытыми, окрашенными) негорючими материалами, отвечающей требованиям пожарной безопасности.</p> <p>В западной части здания помещения коридора, кухни детского сада эксплуатируются, участки не изолированных скруток токоведущих жил электропроводов в распределительных коробках без крышек.</p> <p>На внешней стене (над входной дверью) и в помещении котельной на стенах и потолочном перекрытии (деревянных) проложены электрические провода по горючему основанию.</p>	<p>Основания: п.35 абз.«а», «б», «з» «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением ПРФ №1479 от 16.09.2021г «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>«п.35 Запрещается:</p> <p>а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;</p> <p>б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;</p> <p>з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;»</p> <p>ГОСТ Р 50571.15-97 «Электропроводки». Дата введения 1997-07-01</p> <p>п.527.1.2 (Монтаж электропроводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций и пожарную безопасность).</p> <p>п.527.1.4 (Применение кабелей, не соответствующих как минимум требованиям стандартов по ограничению их способности распространять горение, должно быть ограничено до небольших отрезков для подсоединения электроприборов к постоянным сетям электропроводки и в любом случае не должно допускаться для прокладки между помещениями, разделенными огнезащитными перегородками).</p> <p>п.527.1.5 (Элементы электропроводки, кроме кабелей, которые не соответствуют как минимум требованиям соответствующих стандартов по способности распространять горение, но во всех других отношениях соответствующие требованиям стандартов, должны быть помещены полностью в оболочку из негорючих материалов или защищены (покрыты, окрашены) негорючими материалами.)»</p>	01 марта 2022	
2.	<p>Не произведена замена дымовых извещателей пожарных, контрольно-премного устройства, электрических проводов шлейфов автоматической пожарной сигнализации (кабели и провода систем противопожарной</p>	<p>Основания: п.54 «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением ПРФ №1479 от 16.09.2021г «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>П. 54.Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной</p>	01 марта 2022	

<p>защиты, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315. Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315) эксплуатируемые сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).</p> <p>В условиях отсутствия информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p>	<p>безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p> <p>Свод правил 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 21 февраля 2013 г. N 115 «Об утверждении Свод правил 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».</p> <p>4.4. Кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.</p> <p>4.5. Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при</p>	
---	---	--

		<p>групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.</p> <p>4.8. Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.</p> <p>4.9. Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.</p>	
3.	<p>Не обеспечено на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p> <p>Не обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует).</p>	<p>Основания: п.30, п.56 «Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением ПРФ №1479 от 16.09.2021г «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>п.30 На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п.56 Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.</p> <p>Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными</p>	01 марта 2022

	ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.		
--	--	--	--

Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в орган государственного пожарного надзора, издавший распоряжение о проведении проверки в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.



Начальник Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кижингинского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главный государственный инспектор Кижингинского района по пожарному надзору)
подполковник внутренней службы Кузнецов Е.Н.

(подпись, заверенная печатью должностного лица (должностных лиц))

(должность, фамилия, инициалы должностного лица(должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку)

« 27 » апреля 20 21 г.

С предписанием ознакомлен (а):

Потеева (подпись) Заведующий МБДОУ «Загустайский детский сад «Одон» Потеева Надежда Базарсадаевна (должность, фамилия, инициалы)

« 27 » апреля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Потеева (подпись) Заведующий МБДОУ «Загустайский детский сад «Одон» Потеева Надежда Базарсадаевна (должность, фамилия, инициалы)

« 27 » апреля 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку, заверенная печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц))

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 22023141085098361660399424309462323140649109862

Владелец Потеева Надежда Базарсадаевна

Действителен с 20.09.2022 по 20.09.2023