



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37
тел: (3012) 21-26-80, E-mail: emeo3709@burnet.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 21-53-69, 21-54-58, 21-77-88, E-mail: emeo3709@gochs.govrb.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА
671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Кижингинская, д. 1 «б»
тел.: (30141)32-3-46

ПРЕДПИСАНИЕ № 1 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Загустайский детский сад «Одон»**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кижингинского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Бурятия (Главного государственного инспектора Кижингинского района РБ по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Кузнецова Евгения Николаевича от 14.01.2019 г. № 1,
(наименование органа ИД)

в период с 10 часов 00 минут «31» января 2019 г. по 11 часов 00 минут «31» января 2019г.

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кижингинского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (Главным государственным инспектором Кижингинского района Республики Бурятия по пожарному надзору) подполковником внутренней службы Кузнецовым Евгением Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

согласно выполнения плана проведения плановых проверок на 2019год, утвержденного прокуратурой Республики Бурятия, в соответствии с требованиями статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 2, ч.8 статьи 9 //Организация и проведение плановой проверки// Федерального закона от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Приказ МЧС России от 30.11.2016 года №644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», проведена:

плановая выездная

проверка соответствия требованиям пожарной безопасности территории и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Загустайский детский сад «Одон»

расположенных по адресу: 671463, Республика Бурятия, Кижингинский район, у.Загустай, ул. Школьная, 2 (наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: представителем:- Заведующий МБДОУ «Загустайский детский сад «Одон» Потеевой Надеждой Базарсадугеэной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г., № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные **в ходе визуального осмотра** помещений и территории предприятия:

№ предприятия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 «Правила противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ» № 390 от 25.04.2012 г.	31.07.2019	
2.	Отсутствует огнетушащее вещество (вода) в источнике противопожарного водоснабжения (пожарном водоеме ПВ-50), для целей пожаротушения здания детского сада.	Основание: ч.1 ст. 62 Федерального закона № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ); п. 55 «Правила противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ» № 390 от 25.04.2012 г.; п.9.9 СП 8.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Утвержденные и введенные в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 178.	31.07.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД Кижингинского района
УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия
(Главный государственный инспектор
Республики Бурятия Кижингинского района
по пожарному надзору)

подполковник внутренней службы Кузнецов Е.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» января 2019 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Загустайский детский сад «Одон»
Потеева Надежда Базарсадуевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 31 » января 2019 г.

Потеева
(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 22023141085098361660399424309462323140649109862

Владелец Потеева Надежда Базарсадаевна

Действителен с 20.09.2022 по 20.09.2023